



**SYMBOLOVERSIKT:**

- - - Branncellebegrensende konstruksjoner E130 m/dører E30 (B30)
- - - Røykskille E30 (F30)
- Rømningsareal/- korridorer
- ➔ Utgang/rømningsretning
- ⌵ Rømningsvindu

E1 30 Dør med brannmotstand E<sub>2</sub> 30-S<sub>a</sub> (B30)  
 E 30C Dør med brannmotstand E 30-CS<sub>a</sub> (F30S)

Dører/luker som er klassifisert etter NS 3919 leks. B 30, og som dermed ikke har Sa-klassifisering, må ha terskel/anslag og feltelister på alle sider for å oppnå tilstrekkelig røyktetthet.

Løsningen forutsetter fullsprinkling og heldekkende brannalarmanlegg både i tilbygg og eksisterende bygg.

Se brannnotat for øvrige brannkrav.

REV	E-LISTE	REV. GJELDER		DATE	SAKSBEH.	SOEKOR	
OPPDRAGSBERE							
Ibestad kommune							
OPPDRAG							
Ibestad Skole. Forprosjekt							
TITTEL				TEGNET AV		SAKSBEH.	
Branntegning				RAAS		HFU	
Plan 1. etasje. Alt 1				KONTROLLERT		GODKJENT	
				BVE		HFU	
				DATE		STED	
				26.02.2014		Trondheim	
				OPPDRAGS NR.			
				A046102			
<b>COWI</b> P. b. 2564, Sentrum Otto Nielsens v. 12 7414 Trondheim Tlf. 02694				MÅL		REV.	
				1:300 (A3)			
				FILNAVN		Br811.dwg	
				TEGNING NR.		Br811	