



- SYMBOLOVERSIKT:**
- Seksjoneringsvegg REI120-M
  - - - - - Branncellebegrensende konstruksjoner EI30 m/dører E30 (B30)
  - - - - - Røykskille E30 (F30)
  - Rømningsareal/- korridorer
  - ➔ Utgang/rømningsretning
  - ➔ Rømningsvindu
- EI 30 Dør med brannmotstand EI<sub>2</sub> 30-S<sub>a</sub> (B30)  
 E 30C Dør med brannmotstand E 30-CS<sub>a</sub> (F30S)
- Dører/luker som er klassifisert etter NS 3919 (eks. B 30), og som dermed ikke har Sa-klassifisering, må ha terskel/anslag og feltelister på alle sider for å oppnå tilstrekkelig røyktetthet.
- Løsningen forutsetter fullsprinkling og heldekkende brannalarmanlegg.
- Se brannnotat for øvrige brannkrav.

REV	E-LISTE	REV. GJELDER	DATE	SAKSBEH./SIDE/NO
OPPDRAGSNR				
Ibestad kommune				
OPPDRAG				
Ibestad Skole. Forprosjekt				
TITTEL	TEGNET AV	SAKSBEH.		
Branntegning Plan 1. etasje + teknisk rom 2. etasje. Alt 2	RAAS	HFU		
	KONTROLLERT	GOODKJENT		
	BVE	HFU		
	DATE	STED		
	26.02.2014	Trondheim		
		OPPDRAGS NR.		
		A046102		
<b>COWI</b> P. b. 2564, Sentrum Otto Nielsens v. 12 7414 Trondheim Tlf. 02694		MÅL 1:300 (A3)	PLANNR Br812.dwg	
		TEGNING NR. <b>Br812</b>	REV.	